

## Beslutning om belysning på idrætsanlæg i Auning

23/10698    Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

På møde i Kommunalbestyrelsen den 10. december blev der frigivet 1,1 mio. kr. for 2025 til fornyelse af lysanlæg ved boldbaner. Der skal tages stilling til om renoveringen af belysningsanlægget i Auning skal gennemføres eller udsættes.

Auning Aktivitets Park har henvendt sig til forvaltningen, da de ønsker udsættelse af den planlagte renovering af det eksisterende lysanlæg, da de planlægger en kunstgræsbane i nærheden. Se vedlagte henvendelse. Hvis ikke Auning udføres i år, anbefaler forvaltningen i stedet Åstrup som næste projekt.

I Auning er foretaget følgende forberedende arbejder i forbindelse med renoveringen: Landzonetilladelse, nedrivningstilladelse, byggetilladelse, jordbundsundersøgelser og statiske undersøgelser.

Forvaltningen forventer ikke, at anlægget i Auning kan fungere i flere år, da det allerede på nuværende tidspunkt er svært at skaffe de gamle lyskilder, og det kan blive nødvendigt at sætte en midlertidig billig LED belysning op, indtil den endelige renovering sker.

Ifølge EU's direktiv om udfasning af gas-lyskilder, skal der inden år 2027 skiftes lysarmaturer på boldbaner/stadions.

Den godkendte prioritering for 2025 er:

1. Ørum (udført i 2024)
2. Auning (under udbud)
3. Åstrup (under projektering)
4. Ørsted
5. Allingåbro

6. Øster Alling
7. Gjerrild.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til ”Sammen om et Grønt Norddjurs” (DK2020), da der er energibesparelser og CO<sub>2</sub>-reduktioner ved at reducere brugen af miljøskadelige materialer, som findes i de gamle belysningsarmaturer.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2025 til udbedringer af eksisterende belysningsanlæg på boldbanerne. Hvis det besluttes, at Auning ikke udføres i 2025 laves der udbudsmateriale til Åstrup og et eventuelt restbeløb bruges på andre lysanlæg, eller overføres hvis ikke dette er muligt. Der skal afsættes eller omprioriteres midler senere til udførsel af Auning, da dette forventes at være det dyreste anlæg at skifte.

**Lovgrundlag**

RoHS-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Ikke-LED-lyskilder må ikke produceres efter februar 2027.

**Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. det besluttes, om projektet i Auning skal udføres i 2025 eller udsættes til en senere prioritering.
2. hvis projektet i Auning udsættes udføres Åstrup og andre mindre anlæg i 2025, hvis der er restbeløb til rådighed.

**Bilag:**

1 - 3773706      Åben      Henvendelse af Auning Aktivitets Park      (46845/25)      (H)