

Fjellerup Børnehave  
Niels Iuels Plads 1, Fjellerup

8585 Glesborg

Dato: 30-11-2020

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: +45 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NØ-5.1-02

## Vedrørende brandsyn afviklet 30-11-2020

### Objekter:

Synede objekter

Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Tilde , som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

## PÅBUD

Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))<sup>1</sup>

### 10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

**Placering:** Fjellerup

**Lokation:** Indgang

Mangler attest på ABDL dør fra el installatør på at de efterset .

**Tidsfrist for udbedring:** 30-12-2020

## ANBEFALING

Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

## 02.01 Driftsansvarlige

Anbefaling

**Placering:** Fjellerup

**Lokation:** Store rum

To skydedør lukker ikke tæt i mellem store rum og lille rum i midten af børnehaven hvis der skulle gå brand kan røg komme ind i tilstødende rum.



Dør lukker ikke tæt

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/5098010b5aed114ed2e4043dcdb89046>

### Næste brandsyn<sup>5</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen  
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.