



Miljø- og Teknikudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Lokale 250
Rådhuset eller via Teams

Dato: Fredag den 6. juni 2025

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 10:00

Medlemmer: Niels Ole Birk (V)
Niels Basballe (A)
Jens Meilvang (I)
Niels Skov Pedersen (C)
Aleksander Myrhøj (F)

Fraværende: Aleksander Myrhøj (F)

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Igangsætning af planlægning for Energiklynge Djursland	1
2.	Tillæg nr. 13 til spildevandsplan vedr. centralisering.....	7
3.	Garantistillelse til AquaDjurs - udvidelse af Fornæs Renseanlæg.....	11
	Bilagsoversigt.....	15

1. Igangsætning af planlægning for Energiklynge Djursland

13.35.00.P20

25/635

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2024 på baggrund af afrapporteringen fra det tværkommunale samarbejde om biogas at åbne for en ansøgningsperiode, hvor interesserede udviklere af biogasanlæg kunne indsende projektansøgninger. Norddjurs Kommune har modtaget én projektansøgning fra Brdr. Thorsen Biogas, Kosan Gas og NRGi Renewables, som i fællesskab ønsker at etablere Energiklynge Djursland på et areal syd for A15 mellem Trustrup og Grenaa. Der ønskes etablering af et biogasanlæg, seks vindmøller og ca. 200 ha. solceller med mulighed for etablering af PtX teknologier. Projektansøgning er vedlagt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2025 at igangsætte en forudgående offentlighedsfase om projektansøgningen Energiklynge Djursland. Offentlighedsfasen løb i perioden den 20. marts -17. april 2025. Ved periodens udløb har Norddjurs Kommune modtaget 47 høringssvar. Forvaltningen har i samarbejde med udviklers rådgivere behandlet de indkomne høringssvar, som er vedlagt.

På baggrund af behandlingen af disse høringssvar skal der i denne sag tages stilling til, om der ønskes igangsætning af konkret planlægning for projekt Energiklynge Djursland.

Høringssvar:

De indkomne høringssvar drejer sig primært om mængden af transport - støj og trafik, placering af anlægget, lugtgener, påvirkning af boligværdi, vindmølle-støj samt dyreliv, natur og biodiversitet.

Nedenfor ses en oversigt over, hvilke emner der er indkommet, og hvor ofte disse fremgår i høringssvarene. Listen er lavet under projektudviklers nedsatte sparringsgruppes første møde den 21. maj 2025.

Tabel med hyppighedsrangering af modtagne høringssvar

Transport (mængden, omfanget og kvaliteten): 29	Lokalt udbytte: 5
Placering: 26	Kulturarv: 6
Lugt: 19	Helbred: 5
Boligværdi: 18	Genskin: 5
Støj, Vindmøller: 17	Projektændring: 5
Dyreliv, Natur og biodiversitet: 17	Reetablering: 4
Støj, Trafik: 14	Røde glimt, lysafmærkning: 4
Præmis for projekt: 13	Grøn pulje: 4
Visuelle forhold: 9	Recreation/turisme: 4
Proces, transparens, retssikkerhed: 9	Påvirkning på anden planlægning: 3
Landskabsværdier: 7	Støj, Solcelle: 3
Skyggekast: 7	Vandforbrug: 2
Luftforurening/klima: 6	Forsyning, elnet, nettilslutning: 2
Livscyklus/bæredygtighed: 6	Socioøkonomi: 2
Overvågning, sikkerhed: 6	Lokal arbejdskraft: 1
Grundvand: 6	Lysglimt: 1

Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med planlægning, miljøvurdering og tilladelser, hvis planlægningen igangsættes. Det vil således være en del af processen at konkretisere, hvorledes gener kan mindskes mest muligt.

Nedenfor er skitseret eksempler på elementer, som går igen i mange høringssvar. Eksemplerne er ikke fuldt ud dækkende for høringssvarene. For at få det fulde overblik henvises til bilagene.

Mulige trafikale påvirkninger

Selvom det overordnede vejnet er veldimensioneret til at håndtere denne trafik, så vil det være naturligt at arbejde med de konkrete påvirkninger. Det kan blive nødvendigt at stille krav til, at transporter ikke må foregå ad konkrete ruter på tidspunkter, hvor konkrete veje i forvejen er

særligt belastede. Det kan også være nødvendigt at stille krav til hvilke ruter, der generelt må benyttes og ikke benyttes. Det kan for eksempel være tilfældet ved mindre veje, der ikke er egnede til tung trafik i det anslåede omfang. Det vil indgå i en mulig planlægning at vurdere, om der skal ske tiltag som følge af anlægget.

Lugt

For at sikre minimale lugtgener - inden for lovgivningens krav - fra transporterne vil der f.eks. kunne stilles krav til, at transport skal ske med vogne, som er tilknyttet anlægget, at vogne skal være lukkede - f.eks. med presenning, og at vogne skal vaskes ved aflevering af biomasse. Tilsvarende vil der også for selve anlægget blive stillet krav om etablering af lugtdæmpende tiltag i den udstrækning, det er nødvendigt for at overholde grænseværdierne.

Støj

Vurdering af støjpåvirkningen fra anlæggets etablerings- og driftsfase samt fra den tunge trafik vil indgå i miljøkonsekvensrapporten. Der vil i forbindelse med drift af anlægget være emission af støj. Støjen vil både komme fra støjende aktiviteter og støjkluder på anlægget samt fra transporten af biomasse til og fra anlægget. Behandlingen af dette vil, i tilfælde af at planlægning igangsættes, forholde sig til anlæggets støjkluder, herunder transporten til og fra anlægget.

Påvirkning af området, natur og landskab

Energiklyngen vil påvirke området - herunder landskabet. Det vil være en indgående del af planlægningen at håndtere påvirkningen af miljø og omgivelser. Landskabeligt kan der for eksempel arbejdes med udformning, placering i landskabet og beplantning for at mindske påvirkningen.

Der stilles også spørgsmål til elementer, som ikke direkte kan behandles i planlægningen, men i nogle tilfælde håndteres på anden vis. Det gælder f.eks. spørgsmål om påvirkning af boligværdier, som i stedet håndteres gennem de statsligt definerede værditabsordninger.

Sparringsgruppe

Sparringsgruppen er nedsat af projektudvikler for at understøtte involvering af lokalområdet i projekt Energiklynge Djursland. Sparringsgruppen er etableret og ledes af udvikleren, og forvaltningen deltager i relevant omfang. Gruppen henvender sig til borgere i området, der er berørte eller har interesse i projektet.

Gruppen forventes at skulle mødes løbende. Deltagerne får mulighed for at drøfte arbejdet og de vurderinger og formuleringer, som faglige eksperter bidrager med i planprocessen.

Den videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte planlægningen, skal der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøredegørelse. Forslagene vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, hvorefter forslag og høringssvar igen skal politisk behandles inden en eventuel endelig vedtagelse af planer og projekt.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til tekniske anlæg, herunder biogas-anlæg, seks vindmøller og ca. 200 ha. solceller med mulighed for etablering af PtX teknologier.

- Anvendelsesbestemmelser
- Evt. placering/disponeringen (bebyggelsens placering / grønne kiler mm)
- Vejadgang og stier
- Bebyggelsens omfang (højde/etageantal) og udformning
- Beplantning (f.eks. mod det åbne land).

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget vil udlægge området til tekniske anlæg.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har indledningsvist afdækket nedenstående elementer i projektansøgningen, som skal håndteres i en planproces:

A. Kendte tiltag indenfor områdeafgrænsningen

- Projekt for grundvandsbeskyttelse af Vejlbj Kildeplads som væsentlig drikkevandsforsyning til Grenaa og omegn
- Projekt for transportledning i forbindelse med centralisering af spildevand på Djursland

B. Arealudpegninger i kommuneplanen med national interesse

- Område med særlige drikkevandsinteresser/følsomme indvindingsområder
- Bevaringsværdigt landskab
- Værdifuldt kulturmiljø Lyngdalsgård
- Særligt værdifuldt landbrugsområde. I forslag til Kommuneplan 2025 foreslås det, at arealudpegningen udgår delvist.
- Skovrejsning ønsket. I forslag til Kommuneplan 2025 foreslås det, at arealudpegningen udgår delvist.

Hvis Kommunalbestyrelsen på baggrund af forudgående offentlighedsfase igangsætter planlægningen, vil alle faktorer, der kan påvirke miljøet blive undersøgt i forbindelse med miljøvurderingen, og forvaltningen vil gå i dialog med relevante styrelser og øvrige interessenter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til FN's verdensmål nr. 7 - bæredygtig energi og nr. 13 - klimainsats samt til kommuneplanen, Plan- og Udviklingsstrategien og Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om igangsættelse af konkret planlægning, anslår forvaltningen udgiften for myndighedsbehandling og teknisk konsulentbistand at blive op mod 0,750 mio. kr. over årene 2025-2027. Beløbet kan vise sig større eller mindre som følge af procesusikkerhed. Myndighedsbehandlingen medvirker til et betydeligt ressourcetræk i forvaltningen.

Af disse udgifter anslås 0,250 mio. kr. at skulle disponeres i 2025, og 0,500 mio. kr. i 2026. Udgiften i 2025 og 2026 kan ikke afholdes inden for de afsatte ressourcer på planområdet.

Da udgiften ikke kan afholdes inden for nuværende budget, skal det drøftes hvilke mulige centrale puljer, der kan finansiere udgiften i 2025. Finansieringen for 2026 vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. konkret planlægning for projektet Energiklynge Djursland igangsættes.
2. finansieringsmuligheder for 0,250 mio. kr. i 2025 til myndighedsbehandling og teknisk konsulentbistand drøftes.

Bilag:

1	Åben	Projektansøgning Energiklynge Djursland	19858/25
2	Åben	Biogasrapport Djursland oktober 24	52572/25
3	Åben	Kommentarer til høringssvar fra fordebat	53041/25
4	Åben	Samlede høringssvar	54081/25
5	Åben	Henvendelse til udvalget fra Klavs Bryld inkl. bilag	54034/25
6	Åben	Henvendelse til udvalget fra Britta Bo Jensen inkl. bilag	54049/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om finansiering kan ske via den centrale pulje til værn om servicerammen.

Ved protokol er vedlagt to henvendelser til Miljø- og Teknikudvalget, som er kommet efter udsendelse af dagsorden.

2. Tillæg nr. 13 til spildevandsplan vedr. centralisering

06.00.05.G01

25/2519

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes ”Spildevandsplan 2014 - 2022” skal vedtages for at kunne centralisere spildevandsrensningen på Djursland. Tilsvarende udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i Syddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen traf den 26. april 2022 principbeslutning om at igangsætte den videre proces omkring centraliseringen, herunder gennemførelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Planen indebærer, at alt spildevand fra kloakerede områder i Syddjurs og Norddjurs kommuner over de kommende cirka 10-15 år skal ledes til rensning på et udbygget Fornæs Renseanlæg. Den konkrete centralisering omfatter etablering af ca. 95 km ledningsanlæg, der skal transportere spildevandet til Fornæs Renseanlæg i forbindelse med, at renseanlæggene i Syddjurs Kommune nedlægges. Dertil kan komme en mulig senere etape, hvor spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs Kommune skal ledes til Fornæs Renseanlæg i stedet for til Randers Centralrenseanlæg, hvor det bliver rensset i dag.

Der henvises til principbeslutning i AquaDjurs af 6. november 2024 om: ”... at oplandet af den vestlige del af Norddjurs Kommune, der i dag ledes til Randers Centralrenseanlæg, afskæres til Fornæs Renseanlæg. Det betyder, at spildevand fra Randersoplandet søges indarbejdet i den igangværende VVM-proces, herunder i spildevandsplantillæg og den nye udledningstilladelse”. Kommunalbestyrelsen forelægges på et senere tidspunkt særskilt sag herom.

Med udbygningen af Fornæs Renseanlæg opnås et mere robust og fremtidssikret renseanlæg med større kapacitet, og et anlæg der samtidig får en størrelse, hvor investeringer i fremtiden

ved bl.a. rensning, slambehandling, grøn omstilling og energiproduktion vil blive rentabelt. Centraliseringen sikrer således en mere rentabel drift med brug af den nyeste teknologi og en styrket grøn omstilling.

En central rensning af spildevandet på Djursland vil bidrage til at forbedre miljøtilstanden i følsomme vandløb og kystvande, hvortil flere af de mindre renseanlæg i Syddjurs Kommune udleder i dag. Det rensede spildevand fra Fornæs Renseanlæg bliver udledt igennem renseanlæggets eksisterende 640 meter lange havledning i strømfyldt farvand i Kattegat.

Med gennemførelse af tillægget til spildevandsplanen bliver private matrikler berørt. Matrikler som berøres af det nye transportanlæg frem til Fornæs Renseanlæg fremgår af forslag til tillæg til spildevandsplanen. Med vedtagelsen af tillægget skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, at den fortsat er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til spildevandsplanernes gennemførelse.

AquaDjurs A/S har udarbejdet miljøkonsekvensrapport til vurdering på både projekt og plan-niveau i forbindelse med centralisering af spildevandsrensning på Djursland. Norddjurs og Syddjurs kommuner har udarbejdet udkast til en §25-tilladelse på baggrund af miljøkonsekvensrapporten. Både miljøkonsekvensrapport, udkast til §25-tilladelse og udledningstilladelse kommer i minimum 8 ugers høring med nærværende tillæg til spildevandsplanen.

Forvaltningens bemærkninger

Efter at den 8 ugers offentlige høring er afsluttet, fremlægges planforslaget til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Ved endelig godkendelse af tillæg nr. 13 til spildevandsplanen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, om der er vilje til at foretage de nødvendige ekspropriationer til spildevandsplanernes gennemførelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til spildevandsplanerne for Norddjurs og Syddjurs kommuner og Vandområdeplan 2021-2027.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til projektet, herunder miljøkonsekvensrapport, projektering, arealerhvervelse, etablering og drift, betales af AquaDjurs A/S gennem spildevandstaksten.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014 - 2022 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring sammen med forslag til miljøkonsekvensrapport (VVM) og udkast til § 25-tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven
2. forvaltningen bemyndiges til sideløbende med den politiske behandling af forslaget at færdiggøre udkast til ny udledningstilladelse til Fornæs Renseanlæg, og udsende den i høring sammen med øvrigt materiale.

Bilag:

1	Åben Udkast til Tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022	
2	Åben Oversigtstegning	46864/25
3	Åben Kort over ledningstrace	46866/25
4	Åben Berørte matrikler i Norddjurs	46869/25
5	Åben Oplandstabeller til renseanlæg som nedlægges	47994/25
6	Åben Opland 31.7	46870/25
7	Åben Allingåbro-oplandet tabeller	46871/25
8	Åben Ikke-teknisk resumé - Miljøkonsekvensrapporten	51631/25
9	Åben Samlet Miljøkonsekvensrapport for centralisering af spildevandsrensning på Djursland	48101/25
10	Åben Bilag og tegninger til miljøkonsekvensrapport	48104/25
11	Åben Udkast til § 25-tilladelse.	48166/25
12	Åben AquaDjurs Bestyrelsesmøde november 2024	52143/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

3. Garantistillelse til AquaDjurs - udvidelse af Fornæs Renseanlæg

06.03.00.Ø60

25/4124

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S har ansøgt Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune om en fælles kommunegaranti på op til 40 mio. kr. til udvidelsen af Fornæs Renseanlæg. Norddjurs Kommune skal garantistille 20 mio. kr. baseret på ejerandel. Ansøgningen behandles parallelt i Syddjurs Kommune. Ansøgningen er vedlagt.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i selskabets aktiver.

AquaDjurs A/S er et fælles vand- og spildevandsselskab på Djursland. Selskabet håndterer spildevand for hele Djursland og drikkevand i den vestlige del af Djursland. AquaDjurs A/S ejes ligeligt af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, og har været et fælleskommunalt selskab siden AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand fusionerede den 1. januar 2024.

Da selskabet ejes ligeligt af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, skal hver kommune garantere for 50 pct. af det samlede ansøgte beløb, svarende til 20 mio. kr. hver.

AquaDjurs A/S har i perioden oktober 2023 til marts 2025 foretaget investeringer på i alt 110 mio. kr. på Fornæs Renseanlæg i forbindelse med centraliseringen af spildevandsrensningen på Djursland. Investeringerne har været delvist finansieret med byggekreditter, som ønskes afløst af et fastforrentet 30-årigt lån på op til 40 mio. kr. i KommuneKredit.

Garantiprovision

I forbindelse med garantistillelse af lån skal Norddjurs Kommune opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen bliver opkrævet for at sikre, at AquaDjurs' kunder betaler for den risiko, som skatteborgerne i de to kommuner påtager sig ved at hæfte for lånet.

Størrelsen på garantiprovisionen fastsættes af kommunens eksterne samarbejdspartnere på baggrund af en konkret og individuel kreditvurdering. Udgifterne til vurderingen afholdes af ansøger.

Norddjurs Kommune hæftede ultimo 2024 for lån optaget af AquaDjurs A/S med en samlet restgæld på 48,4 mio. kr.

Norddjurs Kommune opkræver for nuværende en årlig garantiprovision fra AquaDjurs A/S svarende til 0,4 % af restgælden ved årets begyndelse. Syddjurs Kommune opkræver en garantiprovisionssats fastsat til det tidligere Syddjurs Spildevand på 0,75 % af restgælden. Garantiprovisionssatserne er fastsat ud fra kreditvurderinger foretaget før fusioneringen af de to selskaber.

Administrationen vurderer, at der er behov for at få udarbejdet en ny vurdering af satsen på den garantiprovision som Norddjurs Kommune skal opkræve AquaDjurs A/S. Hvis garantien godkendes i de to kommuner, vil Norddjurs- og Syddjurs Kommune indhente en vurdering af garantiprovisionen ved kommunernes eksterne samarbejdspartnere.

Pant i fast ejendom

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i selskabets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis selskabet ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit. Aktivets vil da blive solgt og være med til at dække en del af gælden. Kommunen kan dog have svært ved at sælge aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til bearbejdning af spildevand.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5% af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster såle-

des forsyningsvirksomhederne 15.000 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkeligt solid til at imødegå uforudsete hændelser.

Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, jo større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Hvis AquaDjurs A/S optager et lån på 40 mio. kr. vil Norddjurs Kommune hæfte for 20 mio. kr. jf. den nye ejerstruktur pr. 1. januar 2024. Den årlige garantiprovision udgør p.t. 0,4 % af restgælden ved årets begyndelse. Garantiprovisionen kan derfor udgøre 0,080 mio. kr. i 2026, hvis lånet bliver optaget i 2025.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti til fordel for AquaDjurs A/S på op til 20 mio. kr. til udvidelse af Fornæs Renseanlæg, under forudsætning af lignende godkendelse i Syddjurs Kommune.
2. der indhentes en genvurdering af garantiprovisionssatsen for AquaDjurs A/S ved Norddjurs Kommunes eksterne samarbejdspartnere.
3. det drøftes, om der skal tages pant i selskabets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om lånegaranti

49929/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. tiltrådt.

Ad. 3. Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der ikke tages pant i selskabets aktiver.

Bilagsoversigt

1. Igangsætning af planlægning for Energiklynge Djursland
 1. Projektansøgning Energiklynge Djursland (19858/25)
 2. Biogasrapport Djursland oktober 24 (52572/25)
 3. Kommentarer til høringssvar fra fordebat (53041/25)
 4. Samlede høringssvar (54081/25)
 5. Henvendelse til udvalget fra Klavs Bryld inkl. bilag (54034/25)
 6. Henvendelse til udvalget fra Britta Bo Jensen inkl. bilag (54049/25)

2. Tillæg nr. 13 til spildevandsplan vedr. centralisering
 1. Udkast til Tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 (34121/25)
 2. Oversigtstegning (46864/25)
 3. Kort over ledningstrace (46866/25)
 4. Berørte matrikler i Norddjurs (46869/25)
 5. Oplandstabeller til renseanlæg som nedlægges (47994/25)
 6. Opland 31.7 (46870/25)
 7. Allingåbro-oplandet tabeller (46871/25)
 8. Ikke-teknisk resumé - Miljøkonsekvensrapporten (51631/25)
 9. Samlet Miljøkonsekvensrapport for centralisering af spildevandsrensning på Djursland (48101/25)
 10. Bilag og tegninger til miljøkonsekvensrapport (48104/25)
 11. Udkast til § 25-tilladelse. (48166/25)
 12. AquaDjurs Bestyrelsesmøde november 2024 (52143/25)

3. Garantistillelse til AquaDjurs - udvidelse af Fornæs Renseanlæg
 1. Ansøgning om lånegaranti (49929/25)

Underskriftsside

Niels Ole Birk (V)

Niels Basballe (A)

Jens Meilvang (I)

Niels Skov Pedersen (C)

Aleksander Myrhøj (F)