

Vivild Børneby - Langhøjskolen
Bakkegårdsvej 8, Vivild

8961 Allingåbro

Dato: 07-12-2020

Reference: Per Thomas Sørensen
Direkte tlf.: +45 23 39 93 20
E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NR-4.1-33

Vedrørende brandsyn afviklet 07-12-2020

Objekter:

Synede objekter

SFO'en (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Undervisningsafsnit (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Børnehave og Vuggestue (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Søren, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Undervisningsafsnit (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))¹

04.03 Teknikrum

Påbud

Placering: Langhøjskolen

Lokation: Teknikrum

I teknikrummet er der konstateret oplag i form af div. Ting som straks skal fjernes.
Der må ikke uden brandmyndighedens tilladelse være inventar, varer og lignende i teknikrum.

Tidsfrist for udbedring: 07-01-2021



Teknik rum skal været ryddet

05.01 Flugtveje

Påbud

Placering: Langhøjskolen / Undervisningsafsnit

Lokation: Gange ud fra klasse lokalerne

Gange ud foran klasse lokalerne skal være ryddet .

Tidsfrist for udbedring: 21-12-2020



Sofa i gang skal væk



Køleskab skal væk



Kopi maskine skal flyttes i kopi



Div. Ting står på gangene de skal flyttes

ANBEFALING

Børnehave og Vuggestue (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

05.04 Flugtvejsskilt

Anbefaling

Placering: Børnehave

Lokation: Rum i børnehave

Får sat skilte op i stuerne (flugtvejsskilte)

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/f2730f39a9fa082f3d03c22eefd58825>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.