

Børnehuset Mælkevejen
Sdr Fælledvej 13a

8963 Auning

Dato: 27-11-2020

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: +45 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.:

Vedrørende brandsyn afviklet 27-11-2020

Objekter:

Synede objekter

Børnehave (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Dorthe Karlsen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.