

Glesborg Skole
Glesborg Bygade 81

8585 Glesborg

Dato: 30-11-2020

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: +45 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NØ-4.1-20

Vedrørende brandsyn afviklet 30-11-2020

Objekter:

Synede objekter

SFO (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Undervisning (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Mogens Frederiksen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Undervisning (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))¹

10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg


Påbud

Placering: Glesborg

Lokation: Skole

Attest fra el installatør mangler på ABDL anlæg

Tidsfrist for udbedring: 30-12-2020



Sidste tjek 2016

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/466f691a6de1b611984492e691ad200a>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.