

Søren Kanne-Skolen / Toubro
Lyngbyvej 40

8570 Trustrup

Dato: 03-12-2020

Reference: Kirsten Dyrvig
Direkte tlf.: +45 5171 5393
E-mail: kid@bsik.dk

Sagsnr.: SN-4.1-17

Vedrørende brandsyn afviklet 03-12-2020

Objekter:

Synede objekter

Idrætshal (4.j. Idrætshaller (bkg. 1000))

Frekvens: 2

SFO. (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Undervisning (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Karl, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Idrætshal (4.j. Idrætshaller (bkg. 1000))¹

08.04 Belyste udgangsskilte

Påbud

Placering:

Lokation:

Lyset i / ved udgangslampen var slukket og skal tændes.

Tidsfrist for udbedring: 17-12-2020



10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

Placering:

Lokation:

Der skal fornyes el-sikkerhedsattest.

Tidsfrist for udbedring: 03-01-2021

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/24d5fed1c2bc7f8e0d24bb69b144d0cf>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kirsten Dyrvig

Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.

