

Søren Kanne-Skolen / Vestre
Vestergade 7

8500 Grenaa

Dato: 13-01-2021

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: +45 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NG-4.1-05

Vedrørende brandsyn afviklet 13-01-2021

Objekter:

Synede objekter

SFO (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Undervisning (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Kennet , som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Undervisning (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))1

05.01 Flugtveje

Påbud

Placering: Søren Kanne Skolen


Lokation: Div. På skolen

Flugtvej skal være ryddet og der må ikke stå noget

Tidsfrist for udbedring: 13-02-2021




Flugtvej skal være ryddes



Flugtvej skal være ryddes



Vask station står i flugtvej



Skabe står i flugtvej



Skab står i flugtvej

PÅBUD

SFO (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))2

05.03 Døre i flugtveje


Påbud

Placering: SFO

Lokation: SFO

Flugtvej dør skal laves virker ikke ved brandsyn

Tidsfrist for udbedring: 27-01-2021



Flugtvej dør i stykker skal laves

ANBEFALING

SFO (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

05.01 Flugtveje

Anbefaling

Placering: SFO

Lokation: SFO

Får ryddet ud i alt det i ikke bruger så brandbelastning ikke bliver så stor hvis der skulle opstå brand



Står rigtig mange ting i gangen

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/32acf795f43d37b6098589d76d048d95>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2023**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.