

Gymnasievejens Børnehave  
Gymnasievej 3

8500 Grenaa

Dato: 14-12-2021

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NG-5.1-06

## Vedrørende brandsyn afviklet 14-12-2021

### Objekter:

Synede objekter

Daginstitution (7.b. Børnehaver (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Merete Arnfelt Elkjær, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### Næste brandsyn<sup>5</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2023**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen  
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.