

Anlægsbevilling brandforbedringer daginstitutioner

16/18553 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens opgave med udarbejdelse af brandrapporter på de kommunale ejendomme, har ejendomscenteret gennemgået alle daginstitutioner, som er fritliggende, og dermed ikke en integreret del af børnebyer eller lignende.

Gennemgangen har vist, at der er flere forskellige brandsikkerhedsmæssige problemstillinger, som primært omhandler manglende branddøre, røgalarmer og trapper, som ikke er placeret i egen brandsektion. Det præcise omfang for hver enkelt ejendom forefindes i vedlagte brandrapporter samt vedlagte økonomiske oversigt over anbefalinger til brandforbedringer på de kommunale børnehaver. Det anslåede behov til forbedring af brandsikkerheden på disse ejendomme er 2,485 mio. kr.. Der er et restbudget på 2,617 mio. kr., hvoraf 2,252 mio. kr. mangler at blive frisøgt.

Det er forvaltningens vurdering, at alle forbedringer på de kommunale børnehaver, samt udførelse af anbefalede brandtiltag kan være endeligt effektueret/udført inden udgangen af 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

I de tilfælde hvor der etableres et automatisk branddørslukningsanlæg, og hvor der i forvejen ikke forefindes ABA-anlæg, vil der være en forhøjet udgift til servicering af disse i den daglige drift. Den årlige service vil koste cirka 4.000 kr. og afholdes af ejendomscenterets driftspulje.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,252 mio. kr. til brandsikkerhed kommunale bygninger, der anvendes til de foreslåede forbedringer på de kommunale børnehaver samt uforudsete udgifter, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på investeringsoversigten.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 03-05-2021

Tiltrådt.

Afbud:

Jens Meilvang (I)

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2021

Kasper Bjerregaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-05-2021

Godkendt.

Afbud:

Kristina Hviid (V)

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3067315 | Åben | Oversigt over arbejder til forbedring af brandsikkerhed | (55872/21) | (H) |
| 2 - 3067439 | Åben | Brandrapporter samlet | (55988/21) | (H) |