

Gennemgang ifm overdragelse, Norddjurs Kommune og Foreningen Stenvad Mosebrug

Generelt se gennemgang pr. februar 2022

Værksteder/udearealer

- Trucken er ikke i lovlig stand (Advarselslys, sikkerhedsgodkendelse, bremses mm.) 30 år gammel. Sidste reparation med 3D-printede reservedeel. Især nødvendig før/efter sæson, da meget bygget til at kunne flyttes med truck - dog bruges den også i almindelig drift på banen. *Opdatering: Truck er solgt - da det ikke kunne betale sig at reparere på den. Dvs vi pt. står uden truck! Truck er vigtig i forhold til "togdrift" samt klargøring før og efter sæson*
- Lokomotiver har stået i Tørvehallen. Det er ulovligt ift. brand. Der er sat krav om at de skulle være ude senest 1. marts. Der er planlagt men ikke gennemført spor til opbevaringshal. 50.000 kr. Der bør overvejes støbning af gulv i hallen - overslag 20.000 kroner. *Midlertidig løsning i remisen - ikke en permanent løsning.*
- Sikkerheden på værksteder er ikke lovlig. *Vi arbejder på at få priser på de forbedringer der skal til for lovliggørelse*
- Klimaskærm på værksteder ikke i orden
 - Forsatsruder
 - Udsugning med genanvendelse
 - Gummilister ved dør
- Udsugning ikke lovlig ift. bortskaffelse af træspåner og støv
- Togskinner er generelt i meget dårlig stand. Der er brugt forkert materiale til sveller.
- Udsugning larmer - påtale fra nabo (gælder begge værksteder)

Centret

- Flere vandskader på gulve.
- Gulv på 1. sal er fejlbehandlet
- Egenkontrol i køkkenet mangler (Er i gang med at blive udarbejdet)
- Computerne er så gamle, at de ikke kan opdatere, og dermed kan de ikke holde et forsvarligt sikkerhedsniveau.
- Af anslået 72 nøgler er der kun redegjort for knap 20. Låsene bør omkodes/udskiftes til brik- eller sygesikringskortsystem.
- Vestport ikke standard som yderværn

Kedelbygningen

- For høj tilbageløbstemperatur på varmen ved barakken
- Vand løber ind ved husmur ved nedløbsrør
- Defekt ved varmeapparat
- Åbent afløb i køkken
- Vand løber ud ved vandhane i køkken

Administration og museumsdrift

- Oversigt over indlånte/egne genstande mangler. Hvad er hvis? Hvor meget har vi råderet over? Er alt til stede?

- Koncertbelysning. Lamper er fjernet. Manglende afklaring af de egentlige tilhørsforhold.
- Alle tidligere dokumenter, statistikker, kontrakter, leverendøraftaler er væk – der står kun tomme mapper tilbage.
- Tilladelse til kørsel på banen er væk
- Indefrosne feriepenge - er der indbetalt fra DFFDs side? Samme problematik med 6. ferieuge, afviklet ferie der ikke er indberettet (hvis der er noget) og deraf følgende formelt ikke brugt ferie, der forfalder til indbetaling til feriefonden/udbetaling.

Administration

- Ingen
- Personale fastansat i overdragelsesfase - 3 måneders opsigelse som følge
- Personalekontrakter stærkt mangelfulde

Arbejds miljø

- Mangel på APV/handleplan - *er under udbedring - kræver ekstra mandskabstimer*
- Manglende Arbejdspladsbrugsanvisninger på kemi (gælder alle bygninger) - *er gjort for køkken/rengøring i hovedbygning. Mangler på værkstederne - kræver ekstra mandskabstimer*
- Der er ikke en personalehåndbog. *Det kræver ekstra mandskabstimer at udarbejde den*
- Temperatur i kontor/frokoststue vil have svært ved at leve op til arbejdstilsynets krav - højst 25 grader hvis der ikke er hede bølge, minimum 18 ved stillesiddende arbejde, 15 ved begrænset fysisk aktivitet.
<https://at.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-12/>
- Generelle problemer ved det fysiske arbejdsmiljø: skæve løft og utidssvarende udstyr.

Affaldshåndtering

Siden jan. 2021 har alt affald der kan genvanvedes skullet genanvendes - dette skal der laves et system for

Siden 1. juni i år har man skulle dokumentere den reelle genanvendelse f.eks. aftale med eksterne modtager der fortæller hvad og hvor meget de overtager.

Tabt information i overdragelse