

Notat

Afdeling: Plan, Byg og Miljø
 Dato: 02-12-2025
 Reference: Jacob Horn Hilliger
 Tlf.: 20432142
 E-mail: jahi@norddjurs.dk
 Journalnr.: 20/15406

Bilag: Høringsnotat

Oversigt over bemærkninger og indsigelser i forbindelse med offentlig høring af afgræsningsnotatet til projektansøgningen om øget vandindvinding i Løvenholmskov Høringsperiode 24. februar – 17. marts 2025			
Nr	Navn	Høringssvar	Forvaltningens bemærkninger og forslag
1	Sydddjurs Kommune	Ad 1.1 Konkretisering af formulering til afsnittet om grundvand til omfatte følgende teksændring: <i>"For så vidt angår andre vandindvindinger i området omkring kildepladsen, herunder andre vandværker, markvandingsboringer og private vandindvindingsboringer."</i> Ad 1.2 Indvindingsoplandet til AquaDjurs kan potentielt berøre enkeltindvinder og Pindstrup Vandværk i Sydddjurs Kommune	Ad 1.1 Ingen bemærkning, teknisk rettet Ad 1.2 Norddjurs Kommune bemærker, at prøvepumpningsresultaterne med udpegede observationsboringer fra 2015 og 2016 ikke viste nogen betydelig påvirkning af det terrænnære grundvand og det regionale sandmagasin i området. Vandsam Vandværk begyndte at indvinde i 2018. Pejlingsdata fra Pindstrup Vandværk har tidligere været på et lavere niveau. Pejleserien har dog en begrænset datamængde og er kun sporadisk pejlet siden 1980'erne. Norddjurs Kommune ser ingen sammenhæng mellem Vandsam Vandværks eksisterende vandindvinding og udsving i vandstandskoten for Pindstrup Vandværks vandforsyningsboringer. Pindstrup Vandværks vandforsyningsboringer er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 14 meter og indvinder fra samme sandmagasin i ca. 57 og 58 m.u.t. Norddjurs Kommune har gjort bygherre opmærksom på, at de skal forholde sig til de øvrige almene vandværker og enkeltindvindere i området i miljøkonsekvensvurderingen ved øget indvinding.