

Anlægsbevilling - Udbedring af træspunsvæg Grenaa Marina

24/8502 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 0,592 mio. kr. til udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Spunsvæggen er placeret ved havnens centrale slæbested, samt den eneste kaj med kran, hvilket gør det til en vigtig kaj for Marinaen.

Et eksternt rådgiverfirma udarbejder hvert femte år drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenaa Marina, disse revideres en gang årligt. Drift- og vedligeholdelsesplaner belyser det fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg, og har i dette tilfælde givet anledning til anlægsforslaget, som vedrører udbedring af træspunsvæg.

Rådgivers Bemærkninger

Fer og not samlinger i spuns er meget små. Der konstateres også mange utætte og åbne samlinger i spunsvægge med tydelige tegn på udvaskning af fint sandmateriale langs kajen. Flere steder er forsøgt lappet. Nogle få brædder er knækket. Kajen er generelt meget utæt, der er tydelige tegn på udsivning over vand i belægningen på kajen og på bunden under vand. Udsivningen skyldes formentlig en kombination af de meget små fer-not samlinger, angreb af pæleorm og evt. rammehindringer i forbindelse med udførelsen. Det anbefales at der udføres en større renovering af strækningen. Når kajen er tætnet, skal der genopfyldes bag kajen og belægninger genoprettes.

Puljen på de 0,592 mio. kr. ønskes frigivet således, at der kan indgås kontrakt med vindende tilbudsgiver for det samlede beløb. Opgaven vil blive udbudt i henhold til Norddjurs Kommunes udbudsregler, tildelingskriterie er laveste pris og vil blive udbudt som hovedentreprise.

Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med rådgiver og den billigste entreprenør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er umiddelbart ingen sammenhænge til andre politikker/strategier.

Denne sag er en del af udmøntningen af budgetaftalen 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,592 mio. kr. på investeringsoversigten 2025-2028.

Lovgrundlag

Projektet gennemføres i henhold til gældende bygningsreglement, Norddjurs Kommunes udbudsregler og tilbudsloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 0,592 mio. kr. til udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina 2025, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025-2028
2. opgaven vil blive konkurrenceudsat imellem tre bydende med relevante kompetencer, entreprisen vil blive udbudt som en hovedentreprise, hvor tildelingskriteriet vil være laveste pris
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver og entreprenør.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Inden behandling i Økonomiudvalget vedlægges kort.

Afbud:

Niels Basballe (A)

Bilag: