

## **Anlægsbevilling - Slangere i brandslangeskabe og -vindere**

23/9666    Åben Sag

### **Sagsgang**

MTU, ØK, KB

### **Sagsfremstilling**

Norddjurs Kommune har i Budget 2025 afsat 0,5 mio. kr. til udskiftning af slanger i brandslangeskabe og -vindere. Der skal tages stilling til, om anlægsmidler kan frigives.

Det afsatte budget blev forhøjet fra 0,2 mio. kr. i 2024 til 0,5 mio. kr. i 2025, da forvaltningen har konstateret, at vandtilførslen til slangervinderskabene ikke altid er tilstrækkeligt, og at der derfor i nogle tilfælde skal udskiftes rørføringer.

Der er etableret ca. 425 stk. brandslangeskabe og -vindere i kommunale ejendomme. Slangerne bliver med alderen mere stive og dermed vanskeligere at håndtere, og det er med til at forringe brandsikkerheden i ejendommen.

Levetiden for slangerne vurderes til at være 20-30 år. Der er ca. 120 slanger, som har en alder på mere end 20 år og 135 slanger er mellem 10 og 15 år. Det foreslås, at der udføres en udskiftning af slangerne med en alder over 20 år. Udskiftningen udføres over flere år.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af brandsikkerheden.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2025-2028.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten.

### **Lovgrundlag**

Brandmateriel skal holdes i en lovmæssig korrekt tilstand.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udskiftning af slanger i brandslangeskabe og -vindere, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024**

Tiltrådt.

Afbud:

Niels Basballe (A)

**Bilag:**