



GRENAA KOMMUNE

Sekretariats- og Planlægningsafdelingen

Teknik og Udvikling
att. Bent Højgaard

Dato: 6. december 1999

Sagsbehandler: Grethe Frandsen

Direkte telefonnr.: 87 58 58 15

Journalnr.:

1997 - 0506

Vedr. børnehaven Robstrupvej 44.

Grenaa Kommune er p.t. ved at forhandle med Udlændingestyrelsen om at købe bygning 1A – 210 m², bygning G5 - 232 m², bygning G6 – 232 m², bygning H7 – 232 m². I bygningerne G5, G6 og H 7 er der indrettet børnehave til 70 børn og af byggetilladelse af 17. december 1997 fremgår det, at der vil blive stillet krav om mekanisk ventilation i alle opholdsrum, såfremt børnehaven skal fortsætte efter 1.1.2000.

Så snart handlen med Udlændingestyrelsen er på plads skal der ske nogle bygningsmæssige ændringer, således at børnehaven bliver mere hensigtsmæssig indrettet, det drejer sig specielt om bygning H7.

Der søges om fortsat dispensation for mekanisk ventilation efter 1.1.2000 og indtil handlen med Udlændingestyrelsen er endelig afsluttet. Installation af mekanisk ventilation kan således ske i sammenhæng med de øvrige bygningsmæssige ændringer, hvis kravet om mekanisk ventilation stadig fastholdes.

Vil det have nogen betydning for kravet om mekanisk ventilation, hvis børnehaven eksempelvis i perioder skal rumme 90 børn, eller hvor er grænsen?

Med venlig hilsen

Grethe Frandsen
afdelingschef

Til-

Sag nr. BH/ib – 1997-0506

bagesendes Grethe Frandsen, idet skal meddeles at der fortsat vil kunne meddeles dispensation fra kravet om installation af mekanisk ventilation i ovennævnte bygninger for ophold for max. 90 børn.

Begrundelsen herfor er de eks. forholdsvis store areal- og volumenforhold.

Bygningsafdelingen, den 6. januar 2000

Bent Højgaard
ingeniør