

By/område	Recipient	Kloakeringsform	Recipient-/miljøforhold Spildevandspåvirkning	Fysisk tilstand/restlevetid	Driftsobservationer	Klima-/skybrudsobservationer	Overløbsregistrering *	Bemærkninger
Albøge	Lyngby å	F	●	●	●	●	✓	
Allingbro	Alling å, Hejbæk	F, S	●	●	●	●	✓	Igangværende afkobling af regnvand fortsætter
Auning	Bjældbæk	S, SP	●	●	●	●	✓	Fejlkoblinger, overløb
Emmelev	Emmelev Bæk	F	●	●	●	●		Planlagt separering udgår. No-dig renovering
Fausing	Grund bæk	F	●	●	●	●	✓	
Ginnerup	Kolindsund Nordkanal		●					Privat kloak
Grenaa; Randersvej/Bavnehøj	Grenåen	F, S, SP	●	●	●	●		Klimasikring Grenaa
Grenaa By, ikke specificeret	Grenåen	F, S, SP	●	●	●	●	✓	Klimasikring Grenaa
Grenaa Åstrup	Kejserbæk og Saltbæk	F	●	●	●	●	✓	Planlagt separering udgår.
Hammelev	Kejserbæk og Saltbæk	F	●	●	●	●	✓	Semiseparering
Hemmed	Hemmed bæk	F	●	●	●	●	✓	Semiseparering vejarealer
Hevring	Brydkær bæk til Heving å	F, S	●	●	●	●	✓	
Højbjerg	Katholm Mølleå	F	●	●	●	●	✓	Renovering
Lyngby	Mejerigrøften/Nygaard å	F, SP	●	●	●	●	✓	
Lystrup	Lystrup Bæk	F	●	●	●	●	✓	Uvedkommende vand
Rimsø	Veggerslev å	F	●	●	●	●	✓	Planlagt separering udgår. No-dig renovering
Søby	Andkjær grøft, Sydkanalen		●					Privat kloak
Trustrup	Muddergrøften, Nygård å	F, S, SP	●	●	●	●	✓	Renovering
Tørslev	Langvad bæk	F	●	●	●	●	✓	
Vivild	Hevring å	S	●	●	●	●	✓	Overløb Holmegårdsvej
Ørsted	Hejbæk	S	●	●	●	●	✓	Fejlkoblinger m.m.
Ørum	Ørum å	F, S, SP	●	●	●	●	✓	
Åsrode	Katholm Mølleå	F, S, SP	●	●	●	●	✓	Overløb og renovering
Ålsø	Katholm Mølleå	F, SP	●	●	●	●	✓	Renovering

## SIGNATURFORKLARING

## Kloakeringsform

F: Fælles system

S: Separat system

SP: Spildevands system

## Recipient- og miljøforhold

## Indikation af spildevandspåvirkning

● Ingen indikation

● Muligvis indikation

● Indikation

## Fysisk tilstand/restlevetid

● &gt;20 år

● 10 - 20 år

● &lt;10 år

## Driftsobservationer

● Ingen driftsobservationer

● Få driftsobservationer

● Mange driftsobservationer

## Klima- og skybrudsobservationer

● Ingen observationer

● Få observationer

● Mange observationer