

Plejecenter Violskrænten
Violskrænten 13

8500 Grenaa

Dato: 23-06-2021

Reference: Andreas Lundøer Madsen

Direkte tlf.: 92 43 85 73

E-mail: alm@bsik.dk

Sagsnr.: NG-2.2-12

Vedrørende brandsyn afviklet 23-06-2021

Objekter:

Synede objekter

Plejeboligerne (3.d. Ældreboliger (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Per, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Lundøer Madsen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.