

Skovstjernen  
Tove Ditlevsens Vej 4

8500 Grenaa

Dato: 24-06-2021

Reference: Andreas Lundøer Madsen  
Direkte tlf.: 92 43 85 73  
E-mail: alm@bsik.dk

Sagsnr.: NG-2.2-10

## Vedrørende brandsyn afviklet 23-06-2021

### Objekter:

Synede objekter

Skovstjernen (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Morten, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

## PÅBUD

Skovstjernen (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))<sup>1</sup>

### 07.01 Døre mellem gange og trapper og selvlukkende døre

Påbud

#### Placering:

**Lokation:** Teknikrum mellem grøn og lilla fløj

Der blev ved brandsynet konstateret selvlukkende branddøre ved teknikrum mellem grøn og lilla fløj, der blev holdt åben med kile i strid med reglerne.

Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

**Tidsfrist for udbedring:** 23-06-2021

## 10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

**Placering:**

**Lokation:**

Der skal til brandmyndigheden indsendes en attest fra en autoriseret el-installatør om at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige

**Tidsfrist for udbedring:** 24-07-2021

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/b068b65c550e1ed2c89c4af2e9f963dc>

### Næste brandsyn<sup>5</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Lundøer Madsen

Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.