

Dolmer Have  
Dolmer Have 2

8500 Grenaa

Dato: 23-06-2021

Reference: Andreas Lundøer Madsen

Direkte tlf.: 92 43 85 73

E-mail: alm@bsik.dk

Sagsnr.: NG-2.2-04

## Vedrørende brandsyn afviklet 23-06-2021

### Objekter:

Synede objekter

Plejeinstitution Dolmer Have (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lone, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

## ANBEFALING

Plejeinstitution Dolmer Have (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))

### 02.01 Driftsansvarlige

Anbefaling

### Placering:

**Lokation:** Plejeboligerne

Det anbefales at plejeboligerne også installeres med ABA og kobles på det eksisterende anlæg.

## Næste brandsyn<sup>5</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Lundøer Madsen

Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.