

Ørum Bo og Aktivitetscenter
Dystrupvej 4

8586 Ørum Djurs

Dato: 24-06-2021

Reference: Andreas Lundøer Madsen

Direkte tlf.: 92 43 85 73

E-mail: alm@bsik.dk

Sagsnr.: NØ-2.2-06

Vedrørende brandsyn afviklet 24-06-2021

Objekter:

Synede objekter

Plejeboliger Stenvadvej (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Plejeboliger Dystrupvej (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lasse, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Plejeboliger Stenvadvej (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))¹

02.01 Driftsansvarlige

Påbud

Placering:

Lokation:

Der kunne ikke fremvises kontrol for månedlig afprøvning af ABA anlægget.

Tidsfrist for udbedring: 24-07-2021

07.01 Døre mellem gange og trapper og selvlukkende døre

Påbud

Placering:

Lokation: Vaskerum

Der blev ved brandsynet konstateret selvlukkende branddøre til vaskerum, der blev fastholdt i åben stilling af vaskekurv.

Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

Tidsfrist for udbedring: 23-06-2021



10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

Placering:

Lokation:

Der skal til brandmyndigheden indsendes en attest fra en autoriseret el-installatør om at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand herunder at varslings-signalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.

Såfremt alle ABDL døre er koblet på ABA anlægget, kan der ses bort fra attest på ABDL dørene.

Tidsfrist for udbedring: 24-07-2021

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/4b36f0a67ac52f12d3dcb81b6e85f4ce>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Lundøer Madsen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.