

Brandsynsrapport fra Beredskab og Sikkerhed

18/16327 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Beredskab og Sikkerhed har den 23. juni 2021 gennemført brandsyn på Digterparken. Ved brandsynet blev der givet et påbud vedrørende attest fra autoriseret el-installatør og tre påbud vedrørende branddøres lukkefunktion.

Alle påbud blev udbedret umiddelbart efter brandsynet.

Brandsynsrapporten og en handleplan for udbedring af påbuddene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes strategi for brandsikring af plejecentre mv.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-09-2021

Godkendt.

Fraværende:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Bilag:

1 - 3158706	Åben	Brandsynsrapport - Digterparken	(131187/21)	(H)
2 - 3158709	Åben	Handleplan vedr. brandsyn Digterparken	(131190/21)	(H)