




Notat

Dato: 30. juni 2021
Reference: Lene Ballegaard
Tlf.: 89592880
E-mail: lenb@norddjurs.dk

Handleplan vedrørende brandsyn

23. juni 2021

NR	Påbud	Afledte handlinger, tidsplan og ansvarlig for gennemførelse	Gen-nem-ført
1	Branddør (gang øst i stuen-plan) lukker ikke tæt	Fuget ved dør udbedret	
2	Branddør (nord 1. sal) lukker ikke tæt	Fuget ved dør udbedret	
3	Branddør (vest 1. sal) lukker ikke tæt	Fuget ved dør udbedret	
4	Attest fra installatør om flugt-veje mv	Fremsendt	
5			
NR	Anbefalinger		Gen-nem-ført



1			
2			